



Nr obwodu	–	–	–	–	R1/1	R1/2	R1/3	R1/4	R1/5	R1/6	R1/7	R1/8	R1/9			R1/10	R1/11	R1/12	R1/13	R1/14	R1/15	R1/16	R1/17	R1/18	R1/19	R1/20	R1/21	R1/22	R1/23	R1/24	R1/25
Nazwa obwodu	Zasilanie z R–PWP	Ogranicznik przepięć II	Kontrola napięcia	Zasilanie rozdzielni R2	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ewakuacyjne	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V ogólne		wyłącznik bezpieczeństwa stalarni	Gniazdo 230V warsztatowe	Gniazdo 230V warsztatowe	Gniazdo 230V warsztatowe	Gniazdo 230V warsztatowe	Gniazdo 230V warsztatowe	Gniazdo 230V warsztatowe	Zestaw gniazd 400V	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V DATA	Zestaw gniazd 400V	Gniazda 230V DATA	Gniazda 230V DATA	Gniazda 230V DATA

Układ sieci: TN-C-S
Ochrona od porażeń: Samoczynne szybkie wyłączenie

- Uwagi:
- Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami.
 - W rozdzielnicy należy pozostawić zapas wolnego miejsca min. 30%.
 - Montaż rozdzielnicy na wysokości ok. 1.2 m od poziomu podłogi.
 - Wszystkie aparaty właściwie opisać.

ETAP I

Pracownia projektowa: ELCAD SP. Z O.O. ul. Płk. Dąbka 2B 37-600 Lubaczów NIP 7931633544		Nr rys: IE 03
Nazwa projektu: Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność WTZ		Skala: ---
Nazwa rysunku: Schemat rozdzielnicy R1		Branża: Elektryczna
Adres inwestycji: WTZ im. św. Józefa w Oleszycach ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce		Data opracowania: Styczeń 2024
Inwestor: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem" ul. Słowackiego 26/2, 37-600 Lubaczów		Faza: Projekt techniczny
Zespół projektowy: mgr inż. Wacław Kornafel upr. nr. PKD/0048/PWOE/19		